

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ ТЗ-78/16

Срок действия с 28.06.2016 по 27.06.2017 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабель оптический самонесущий диэлектрический типа ОКСН марки ОКСД и ОКСД-Т, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-004-51172458-10 совместно со спиральной арматурой типа НСО и типа ПСО производства Курский филиал АО «ЭССП», типа DTADSS и типа DTSPR ООО «Дельфос» и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь» для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Москабель - Фуджикура» (АО «МКФ»)
(111024, Россия, Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Москабель - Фуджикура»
(111024, Россия, Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

11 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

11.1 Кабель оптический самонесущий диэлектрический типа ОКСН марки ОКСД и ОКСД-Т, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, совместно со спиральной арматурой типа НСО и типа ПСО производства Курский филиал АО «ЭССП», типа DTADSS и типа DTSPR ООО «Дельфос» и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь», изготавливаемый Акционерным обществом «Москабель - Фуджикура» (111024, Россия, Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2) по ТУ 3587-004-51172458-10 для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

11.2 Срок действия «Заключения аттестационной комиссии» - 1 (один) год с момента утверждения данного заключения.

11.3 В течение срока действия настоящего заключения аттестационной комиссии АО «МКФ» в соответствии с письмом от 20.06.2016 №1-4/222 представить в ПАО «Россети» материалы по устранению замечаний по совместно применяемой арматуре АО «ЭССП» (положительный акт инспекционной проверки КФ АО «ЭССП») и ООО «Дельфос» (Протокол проверки маркировки, упаковки, применяемых материалов и климатического исполнения).

11.4 При внесении возможных изменений в конструктивное исполнение аттестуемого оборудования в период действия экспертного заключения необходимо согласование с ПАО «Россети» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Руднев Н.С.

Заместитель председателя комиссии:

Звягинцев А.В.

Члены комиссии:

Марков С.В.

Каверина Р. С.

Москалёв А.В

Кузнецов П.Ф.

Евплов А.И.